

## **Informativa cavi regolamentati UE 305/11**

In data 22 gennaio 2018 è stato pubblicato il foglio di interpretazione “64-8;V4/IS1” riguardante il Regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/11 (CPR), che riporta quanto segue e che elimina il precedente testo:

*“Tenuto conto del D.lgs. 106/2017, pubblicato in data posteriore all’entrata in vigore della Variante V4 alla Norma CEI 64-8 (2012). La nota identificata con asterisco a pag. 2 della variante suddetta deve intendersi cancellata.”*

### **TESTO ELIMINATO**

*“Secondo il principio giuridico per il quale si applica la norma tecnica vigente al momento della presentazione delle istanze dei titoli autorizzativi e/o dei progetti redatti o di inizio dei lavori di cui in ogni caso si possa avere data certa, antecedente al 1° luglio 2017, i relativi impianti possono essere realizzati e/o completati in conformità alle norme tecniche vigenti prima della data di validità della presente Variante.”*

### **Ne consegue che:**

**il decreto legislativo 106/17 obbliga il progettista a prescrivere solo cavi “CPR” laddove previsto.**

**Il decreto estende la responsabilità anche al costruttore, al direttore dei lavori, al direttore dell'esecuzione e al collaudatore.**

26/01/2018