

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
N° 1018/17



• Prodotto	FS17 450/750 V REPERO® - fino a 6 mm²
• Usò previsto	Cavi per la distribuzione di energia elettrica, controllo e telecomunicazioni, installati in edifici residenziali o altre costruzioni civili, soggetti ai requisiti previsti per la reazione al fuoco.
• Fabbricante	Baldassari Cavi Viale Europa 118/220 55013 Lammari - Capannori (Lucca) - Italia Tel. +39 0583 43521 www.baldassaricavi.it
• Sistema AVCP	1+
• Norma armonizzata	EN 50575:2014 + A1:2016
• Organismo notificato	NB 0051
• Reazione al fuoco	C _{ca} - s3, d1, a3
• Sostanze pericolose	NPD

La prestazione di prodotto sopra indicata è conforme alla prestazione di reazione al fuoco dichiarata.
Questa dichiarazione di prestazione è stata redatta sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante sopraccitato.

Firmato per conto del produttore da: Responsabile R&S, Ing. Eduardo Redondo

Eduardo Redondo

Lucca, 14 Giugno 2017

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
N° 1023/17



-
- **Prodotto** FS17 450/750 V REPERO® - superiore a 6 mm²
-
- **Usò previsto** Cavi per la distribuzione di energia elettrica, controllo e telecomunicazioni, installati in edifici residenziali o altre costruzioni civili, soggetti ai requisiti previsti per la reazione al fuoco.
-
- **Fabbricante** Baldassari Cavi
Viale Europa 118/220
55013 Lammari - Capannori (Lucca) - Italia
Tel. +39 0583 43521
www.baldassaricavi.it
-
- **Sistema AVCP** 1+
-
- **Norma armonizzata** EN 50575:2014 + A1:2016
-
- **Organismo notificato** NB 0051
-
- **Reazione al fuoco** C_{ca} - s3, d1, a3
-
- **Sostanze pericolose** NPD
-

La prestazione di prodotto sopra indicata è conforme alla prestazione di reazione al fuoco dichiarata.
Questa dichiarazione di prestazione è stata redatta sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante sopraccitato.

Firmato per conto del produttore da: Responsabile R&S, Ing. Eduardo Redondo

Eduardo Redondo

Lucca, 14 Giugno 2017