

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) N° 1010/17



• Prodotto	H05VV-F - S05VV-F
• Uso previsto	Cavi per la distribuzione di energia elettrica, controllo e telecomunicazioni, installati in edifici residenziali o altre costruzioni civili, soggetti ai requisiti previsti per la reazione al fuoco.
• Fabbricante	Baldassari Cavi Viale Europa 118/220 55013 Lammari - Capannori (Lucca) - Italia Tel. +39 0583 43521 www.baldassaricavi.it
• Sistema AVCP	3
• Norma armonizzata	EN 50575:2014 + A1:2016
• Organismo notificato	NB 2479
• Reazione al fuoco	E _{ca}
• Sostanze pericolose	NPD

La prestazione di prodotto sopra indicata è conforme alla prestazione di reazione al fuoco dichiarata. Questa dichiarazione di prestazione è stata redatta, in conformità al Regolamento (UE) n° 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante sopraccitato.

Firmato per conto del produttore da: Responsabile R&S, Ing. Eduardo Redondo

Eduardo Redondo

Lucca, 2 Febbraio 2017