

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
N° 1034/17**

-
- **Prodotto** **FG16OM16 0,6/1 kV - REPERO® PLUS - multipolare**
-
- **Usò previsto** Cavi per la distribuzione di energia elettrica, controllo e telecomunicazioni, installati in edifici residenziali o altre costruzioni civili, soggetti ai requisiti previsti per la reazione al fuoco.
-
- **Fabbricante** Baldassari Cavi
Viale Europa 118/220
55013 Lammari - Capannori (Lucca) - Italia
Tel. +39 0583 43521
www.baldassaricavi.it
-
- **Sistema AVCP** 1+
-
- **Norma armonizzata** EN 50575:2014 + A1:2016
-
- **Organismo notificato** NB 0051
-
- **Reazione al fuoco** C_{ca} - s1b, d1, a1
-
- **Sostanze pericolose** NPD
-

La prestazione di prodotto sopra indicata è conforme alla prestazione di reazione al fuoco dichiarata. Questa dichiarazione di prestazione è stata redatta, in conformità al Regolamento (UE) n° 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante sopraccitato.

Firmato per conto del produttore da: Responsabile R&S, Ing. Eduardo Redondo



Lucca, 20 Dicembre 2017