

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)  
N° 1052/17**

- 
- **Prodotto** H07V2-K - 07V2-K
- 
- **Usò previsto** Cavi per la distribuzione di energia elettrica, controllo e telecomunicazioni, installati in edifici residenziali o altre costruzioni civili, soggetti ai requisiti previsti per la reazione al fuoco.
- 
- **Fabbricante** Baldassari Cavi  
Viale Europa 118/220  
55013 Lammari - Capannori (Lucca) - Italia  
Tel. +39 0583 43521  
www.baldassaricavi.it
- 
- **Sistema AVCP** 3
- 
- **Norma armonizzata** EN 50575:2014 + A1:2016
- 
- **Organismo notificato** NB 2479
- 
- **Reazione al fuoco** E<sub>ca</sub>
- 
- **Sostanze pericolose** NPD
- 

La prestazione di prodotto sopra indicata è conforme alla prestazione di reazione al fuoco dichiarata. Questa dichiarazione di prestazione è stata redatta, in conformità al Regolamento (UE) n° 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante sopracitato.

Firmato per conto del produttore da: Responsabile R&S, Ing. Eduardo Redondo



Lucca, 20 Dicembre 2017