

PID:

01017100

CID:

C.1996.2769

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

SGQ N° 005 A EMAS N° 003 P
SGA N° 006 D PRD N° 005 B
SGE N° 006 M PRS N° 080 C
SCR N° 005 F ISP N° 063 E
SSI N° 003 G LAB N° 0121
FSM N° 007 I LAT N° 021

BRUNO BALDASSARI & F.LLI SPA

VIALE EUROPA 118/120

55013 LAMMARI LU

IT - Italy

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Cavi resistenti al fuoco a bassa
tossicità e corrosività
(FTG100M1)**

*Cables resistant to fire with low
toxicity and corrosivity
(FTG100M1)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2010-03-31**

Aggiornato il / Updated on **2016-05-26**

Sostituisce / Replaces **2015-05-07**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2010-03-31
Aggiornato il / Updated on 2016-05-26
Sostituisce / Replaces 2015-05-07

Prodotto | Product

Cavi resistenti al fuoco a bassa tossicità e corrosività Cables resistant to fire with low toxicity and corrosivity

Concessionario | Licence Holder

BRUNO BALDASSARI & F.LLI SPA
VIALE EUROPA 118/120
55013 LAMMARI LU
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

96007363 CLBALD.C

55013 LAMMARI

LU Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

CEI 20-45 - II Ed. 2003 + V1:2005
EN 50200:2006
EN 50362:2003
EN 60332-3-24:2009
EN 50267-2-1:1998
EN 61034-2:2005 + A1:2013
CEI 20-37/4-0:2006

La conformità a queste norme conferisce presunzione di conformità agli obiettivi di sicurezza della Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

CEI 20-45 - II Ed. 2003 + V1:2005
EN 50200:2006
EN 50362:2003
EN 60332-3-24:2009
EN 50267-2-1:1998
EN 61034-2:2005 + A1:2013
CEI 20-37/4-0:2006

Compliance with these Standards carries a presumption of conformity with the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

CN16-0000690

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di cavo | Type of cable

Cavi per comando non propaganti l'incendio, isolati con miscela elastomerica di qualità G10 e sotto guaina termoplastica di qualità M1. Cavi multipolari con conduttori flessibili per posa fissa. / Fire retardant signalling cables, G10 rubber insulated and thermoplastic M1 sheathed. Multicore cables with flexible conductors for fixed installation.

Sigla di designazione | Type designation

FTG100M1

Tensione nominale | Rated voltage

0,6/1kV

Limitazione | Limitation

da 5 a 24 x 1,5 mm²; da 5 a 24 x 2,5 mm² / from 5 to 24 x 1,5 mm²; from 5 to 24 x 2,5 mm²

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.K0032W

- filo distintivo | - identification thread **ve-vi (50-70)**

- stampigliatura | - printing **B. BALDASSARI o/or BALDASSARI CAVI**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.K000EX

BTQ.010100.DA19

Importo modelli IMQ - 0101 - Cavi isolati con gomma | IMQ models - 0101 - Rubber insulated cables

0

IMQ S.p.A.